



AREA 6 - Territorio e sviluppo

## **ORDINANZA N. 3 DEL 28/03/2023**

*(R.O.Sindaco)*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE RIGUARDANTE IL CIMITERO MONUMENTALE**

IL SINDACO

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 1465 del 26/09/2022 si è proceduto all'affidamento del servizio di redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica denominato "Intervento di risanamento conservativo del Cimitero Monumentale di Lecco" all'RTP con capogruppo mandatario Studio di Architettura Spreafico, con sede a Sirone in Via san Benedetto 22 nella persona dell'Arch. Roberto Spreafico, e ai mandanti Ing. Carlo Francesco D'Alessio, Ing. Francesco Vito, geologo Dott. Simone Scola e Arch. Enrico Albini
- Il servizio di cui sopra prevedeva, tra l'altro, lo svolgimento di una serie di attività propedeutica alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica fra cui anche le necessarie indagini conoscitive riguardanti le condizioni strutturali dei fabbricati
- In data 28/03/2023, prot. n. 32185, il raggruppamento incaricato ha trasmesso tutta la documentazione progettuale dello studio di fattibilità tecnico-economica in oggetto

Rilevato che:

- Nell'elaborato Relazione di Consolidamento strutturale viene indicato come l'Ala Est del Cimitero Monumentale risulta essere in uno stato di degrado avanzato. In particolare, al piano interrato, è possibile rilevare pressochè ovunque macchie di umidità, esplosione e distacco parziale dell'intonaco sulle pareti e all'intradosso dei solai e fessurazioni e distacchi della pavimentazione di rivestimento estradossale degli stessi
- Lo stato avanzato di degrado e corrosione degli elementi metallici, che sostengono le voltine in muratura del solaio, ne ha causato, nel corso degli anni, un aumento di volume in tutte le direzioni. La corrosione delle travi metalliche è risultata ad uno stato avanzato anche nei punti di appoggio delle stesse
- In alcune situazioni la riduzione così palese delle caratteristiche geometriche e soprattutto meccaniche della sezione resistente, così come rilevata, "può generarne un collasso improvviso e senza più fasi intermedie"

Rilevato altresì che nella relazione viene indicato come sia "difficile non ritenere che la situazione rilevata sia diffusa in tutta l'ala Est del manufatto"

Ritenuta pertanto, in ragione del concreto e grave pericolo di crolli riguardanti la soletta dell'intera ala est del Cimitero Monumentale, la sussistenza delle ragioni per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali”;

#### **ORDINA**

- Di interdire l'accesso all'ala est del Cimitero Monumentale
- Di mantenere inutilizzate le unità immobiliari sopra indicate dando atto che le stesse sono da intendersi inagibili fino all'adozioni di tutti i necessari interventi di ripristino/messa in sicurezza che saranno successivamente adottati
- L'adozione di ogni eventuale ulteriore intervento volto a garantire il permanere delle condizioni di sicurezza della restante parte dell'immobile

#### **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga altresì trasmesso, per i provvedimenti di competenza, a:

- Prefettura di Lecco
- Comando Polizia Locale di Lecco;
- Comune di Lecco - Area 6 Territorio e Sviluppo
- Comune di Lecco - Area 3 "Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali"

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Lecco, 28/03/2023

Il Sindaco  
MAURO GATTINONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005